

**DZP/12PN/2018**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Realizacja projektu pn. „Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrze, wraz z jego montażem i remontem pomieszczenia niezbędnego do jego funkcjonowania” DZP/12PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Zamawiający w załączniku nr 3 do SIWZ punkt II.2- wyposażenie agregatu- zapisał wymóg dotyczący Elektronicznego regulatora obrotów silnika – stabilność +/-2,5%. Wg naszej opinii nastąpiła omyłka pisarska- parametr powinien zostać podany jako stabilność +/-0,25% z uwagi na charakter odbiorów takich jakimi są m.in. aparatura medyczna i w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasilania wrażliwych odbiorów agregat powinien być wykonany zgodnie z normą PN-ISO 8528 w klasie G3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w/w wykonania agregatu?

**Ad. 1**

Zamawiający potwierdza, że wymaga elektronicznego regulatora obrotów silnika – stabilność +/- 0.25%. Zamawiający dokona zmiany Załącznika nr 3 do SIWZ - Parametry techniczne agregatu w przedmiotowym zakresie.

**Pyt. 2**

W związku z koniecznością utrzymania parametru stabilności obrotów silnika dla bezpieczeństwa zasilania aparatury medycznej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga elektronicznego regulatora obrotów silnika poprzez zastosowanie elektronicznego systemu wtryskowego np. typu common rail lub elektroniczne pompowtryski zapewniające odpowiednią jakość obrotów silnika.

**Ad. 2**

Zamawiający potwierdza, że wymaga elektronicznego regulatora obrotów silnika poprzez zastosowanie elektronicznego systemu wtryskowego np. typu common rail lub elektroniczne pompowtryski zapewniające odpowiednią jakość obrotów silnika. Zamawiający dokona zmiany Załącznika nr 3 do SIWZ - Parametry techniczne agregatu w przedmiotowym zakresie.

**Pyt 3**

W załączniku nr 3 do SIWZ- Parametry Techniczne agregatu prądowórczego w punkcie 6 Zamawiający wymaga dostarczenia agregatu w wersji otwartej z układem tłumienia drgań a następnie Zamawiający w punkcie 16 wymaga głośności pracy przy obciążeniu w odl. 7m- max. 70 dbA- parametr wymagany dla maszyn pracujących na zewnątrz. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga agregatu w wersji otwartej spełniającego wymagania hałasowe zgodne z dyrektywą maszyną dla agregatów otwartych.

**Ad. 3**

Zamawiający potwierdza, że wymaga agregatu w wersji otwartej. Jednocześnie wymaga głośności pracy przy obciążeniu w odl. 7m od budynku w którym jest zabudowany agregat - max. 70 dbA. Zamawiający dokona zmiany Załącznika nr 3 do SIWZ - Parametry techniczne agregatu w przedmiotowym zakresie.