

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10  
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 04.09.2018r

**DZP/12PN/2018**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Realizacja projektu pn. „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrze, wraz z jego montażem i remontem pomieszczenia niezbędnego do jego funkcjonowania” DZP/12PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika sześciocyndrowego w układzie V?

**Ad. 1**

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zastosowanie silnika sześciocyndrowego w układzie V.

**Pyt. 2**

Czy podany wymóg głośności pracy agregatu przy obciążeniu w odległości 7m dotyczy odległości od ścian zewnętrznych budynku?

**Ad. 2**

Zamawiający wymaga głośności pracy przy obciążeniu w odl. 7m od budynku w którym jest zabudowany agregat - max. 70 dbA. Zamawiający dokona zmiany w Załączniku nr 3 Parametry techniczne agregatu w przedmiotowym zakresie.