

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 06.09.2018r

DZP/12PN/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Realizacja projektu pn. „Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrze, wraz z jego montażem i remontem pomieszczenia niezbędnego do jego funkcjonowania” DZP/12PN/2018**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu wyposażonego w elektroniczny regulator obrotów silnika o wymaganej stabilności +/- 0,25%, zapewniający odpowiednią ilość obrotów bez elektronicznego systemu wtryskowego typu common rail lub elektronicznych pompowtrysków?

Ad. 1

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.