

Ogłoszenie nr 500197908-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.

Zabrze:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 602651-N-2018

**Data:** 16/08/2018

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27273516200000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej 10, 41800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3732308, 3732346, e-mail zamowienia.publiczne@klinika-zabrze.med.pl, faks 032 3732308, 3732346.

Adres strony internetowej (url): [www.klinika-zabrze.med.pl](http://www.klinika-zabrze.med.pl)

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4)

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja projektu pn. „Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrze, wraz z jego montażem i remontem pomieszczenia niezbędnego do jego funkcjonowania” sygn. DZP/12PN/2018 III.1.

Opis zadania i zakres czynności niezbędnych do wykonania: 1. Wykonanie robót budowlanych celem przystosowania pomieszczenia do montażu agregatu prądowórczego. 2. Dostawa agregatu prądowórczego. 3. Przyłączenie do sieci n.n. Szpitala agregatu prądowórczego wraz z liniami kablowymi oraz stosownymi elementami pomocniczymi.

III.1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: 1. Projekt wymiany i przyłączenia nowego zespołu prądowórczego wraz z częścią budowlaną (załącznik nr 8). 2. Parametry techniczne agregatu prądowórczego (załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty budowlane (załącznik nr 9 do SIWZ) 4. Specyfikacja techniczna - instalacje elektryczne (załącznik nr 9 do SIWZ) 5.

Przedmiary – branża budowlana (załącznik nr 10 do SIWZ) 6. Przedmiary – branża elektryczna (załącznik nr 11) Przedstawione w przedmiarach wskazania na systemy i

materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne (jednakże równoważne) niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z

zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. III.2. Wymagania Zamawiającego: 1. Wykonawca wykona prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: uzyska wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym pozwolenie na budowę – o ile będzie zachodzić taka konieczność lub zgłoszenie robót budowlanych); 2. Przed

złożeniem ofert zostanie przeprowadzona obowiązkowa wizja lokalna w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Konieczny zakres prac remontowych pomieszczenia rozdzielni głównej Szpitala pod kątem prawidłowego montażu nowego agregatu prądowórczego, Wykonawca wykona wg. zakresu prac remontowych. 4. Przedmiot

zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 5. Zabudowane materiały winny spełniać wymagania

odpowiednich norm lub aprobat technicznych a także atestów higienicznych jeśli produkt tego

wymaga. Każdorazowa zmiana materiałów wymaga zgody inspektora nadzoru. 6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 7. Wykonawca powinien zapewnić kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych w branży elektroenergetycznej, zrzeszenie w Izbie Inżynierskiej Budownictwa (aktualna opłata), oraz kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszenie w Izbie Inżynierskiej Budownictwa (aktualna opłata). 8. Wykonawca uwzględnia i akceptuje wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami, które musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21), ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2012 poz. 391) i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. ustalającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać testy po zainstalowaniu agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem. 12. Wykonawca wykona instalacje i uruchomienie przedmiotu zamówienia; 13. Wykonawca w dniu oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji technicznej: szczegółową instrukcję w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna), stanowiskową instrukcję BHP (§ 41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844); 14. Wykonawca zamówienia dostarczy Zamawiającemu: protokół dostawy urządzenia, kartę gwarancyjną (którą sam wystawi jako gwarant), potwierdzone kopie kart gwarancyjnych producenta/ poddostawcy wykonawcy, wykaz teleadresowy przedstawicieli serwisowych, wykaz częstotliwości wymaganych przez producenta przeglądów. 15. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty remontowe (budowlane, wykończeniowe, instalacyjne) na okres min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapewni w ramach wynagrodzenia umownego wymagane przez producenta przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji, prowadzone przez autoryzowany serwis; 16. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z osprzętem na okres min. 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy serwisowej – pogwarancyjnej na warunkach nie gorszych niż wynikające z oferty; 18. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dostępności części zamiennych do agregatu prądotwórczego przez okres co najmniej 10 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji. 19. Wykonawca zapewni przystąpienie do naprawy w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii. 20. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, dla personelu technicznego. Przeprowadzenie szkolenia należy potwierdzić protokołem z podaniem zakresu szkolenia, ilości godzin, datą i podpisem osób uczestniczących w szkoleniu. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbyło się przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag w siedzibie Zamawiającego. 21.

Wykonawca zapewni wszelkie materiały w tym zestawy startowe niezbędne do uruchomienia sprzętu, jego sprawdzenia i przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego; 22. Wykonawca uwzględni koszty zabezpieczenia innych pomieszczeń niemodernizowanych przed zapyleniem, zanieczyszczeniem itp. 23. Zamawiający informuje, że w związku z realizacją przedmiotowego zadania (prace remontowe pomieszczeń, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego) Wykonawca może dysponować jedynie przestrzenią/powierzchnią pomieszczeń remontowanych. Zamawiający nie dopuszcza aneksowania jakichkolwiek przestrzeni/powierzchni spoza pomieszczeń remontowanych celem powiększenia powierzchni pomieszczenia agregatu prądotwórczego. 24. Zamawiający informuje, że w okresie prowadzonych prac remontowych/montażowych musi być zachowana ciągłość, zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną (tymczasowy agregat prądotwórczy załączany/wyłączany w automacie) na wypadek przerwy w dostawie prądu z zewnątrz. III.3. Szczegółowe uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót: W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót budowlanych Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania: 1. W części remontowanego obiektu (w innym pomieszczeniu) znajduje się stacja transformatorowo-rozdzielcza obsługująca teren poza Szpitalem będąca własnością firmy zewnętrznej. Stacja transformatorowo-rozdzielcza będzie normalnie użytkowana w czasie realizacji zamówienia; 2. Stary zdemontowany agregat prądotwórczy Wykonawca przekaże Zamawiającemu. O terminie przekazania poinformuje Zamawiającego na 3 dni naprzód. 3. Gruz i inne zdemontowane materiały budowlane (np. papa) Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować. 4. Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkował miejsca prowadzenia prac oraz pozostawił je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania; 5. Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.); 6. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni (w postaci harmonogramu), w których zamierza wykonywać roboty powodujące czasowe wyłączenie zasilania na obiekcie. Zamawiający musi zaakceptować przedstawiony harmonogram. 7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie usługi na koszt własny w drodze bezpłatnej wymiany lub naprawy elementów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym. Zobowiązuje się również do wykonywania bezpłatnych przeglądów, konserwacji i prób agregatu prądotwórczego w ilościach 4 razy do roku (raz na kwartał) oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi. III.4. Inne informacje: 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty i informacje niezbędne do realizacji zamówienia. 2. Dopuszcza się modyfikację treści Opisu przedmiotu zamówienia uszczegółowionego w załączniku nr 3 do SIWZ na zasadach obowiązujących przy modyfikacji SIWZ. III.5. Uwagi: 1. Wymagane parametry techniczne agregatu prądotwórczego stanowiącego przedmiot zamówienia opisane zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia; 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 3 do SIWZ – parametry techniczne agregatu prądotwórczego, w zakresie parametrów oferowanego sprzętu. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentów: opisów w języku polskim lub instrukcji obsługi zawierającej wszystkie informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga oznaczenia w ww. dokumentach, którego z punktów w tabeli – parametry techniczne agregatu prądotwórczego (stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ), dotyczy poszczególne informacje potwierdzające jego spełnianie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu ofertowego zawierającego zakres czynności niezbędnych do

wykonania, opisanych w pkt. III.1. Opis zadania i zakres czynności niezbędnych do wykonania. III.7. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1. Zaoferują minimalny okres gwarancji 36 miesięcy na roboty remontowe (budowlane, wykończeniowe, instalacyjne) od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapewnią bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy w okresie udzielonej gwarancji, prowadzone przez autoryzowany serwis; Okres gwarancji podlega punktowaniu zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XXV SIWZ 2. Zaoferują minimalny okres gwarancji 60 miesięcy na agregat prądowłórczy wraz z osprzętem od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji podlega punktowaniu zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale XXV SIWZ 3. Zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 4. Przedstawiają kosztorys ofertowy zawierający zakres czynności niezbędnych do wykonania, opisanych w pkt. III.1. Opis zadania i zakres czynności niezbędnych do wykonania. 5. Przeszkolą pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia 6. Zaakceptują postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 7. Będą posiadać ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 290 000 zł brutto. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja projektu pn. „Zakup agregatu prądowłórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrze, wraz z jego montażem i remontem pomieszczenia niezbędnego do jego funkcjonowania” sygn.

DZP/12PN/2018 III.1. Opis zadania i zakres czynności niezbędnych do wykonania: 1. Wykonanie robót budowlanych celem przystosowania pomieszczenia do montażu agregatu prądowłórczego. 2. Dostawa agregatu prądowłórczego. 3. Przyłączenie do sieci n.n. Szpitala agregatu prądowłórczego wraz z liniami kablowymi oraz stosownymi elementami pomocniczymi. III.1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: 1. Projekt wymiany i przyłączenia nowego zespołu prądowłórczego wraz z częścią budowlaną (załącznik nr 8). 2. Parametry techniczne agregatu prądowłórczego (załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty budowlane (załącznik nr 9 do SIWZ) 4. Specyfikacja techniczna - instalacje elektryczne (załącznik nr 9 do SIWZ) 5. Przedmiary – branża budowlana (załącznik nr 10 do SIWZ) 6. Przedmiary – branża elektryczna (załącznik nr 11) Przedstawione w przedmiarach wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne (jednakże równoważne) niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. III.2. Wymagania Zamawiającego: 1. Wykonawca wykona prace remontowe pomieszczeń przeznaczonych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: uzyska wszystkie uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (w tym pozwolenie na budowę – o ile będzie zachodzić taka konieczność lub zgłoszenie robót budowlanych); 2. Przed złożeniem ofert zostanie przeprowadzona obowiązkowa wizja lokalna w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje wizję lokalną 22.08.2018r. od godz. 12:00 W przypadku gdy Wykonawca nie uczestniczył w wizji należy złożyć pisemny wniosek zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ rozdz. XVI pkt 3. Zamawiający wyznaczy datę i godzinę wizji lokalnej i poinformuje o nich Wykonawcę na piśmie. 3. Konieczny zakres

prac remontowych pomieszczenia rozdzielni głównej Szpitala pod kątem prawidłowego montażu nowego agregatu prądotwórczego, Wykonawca wykona wg. zakresu prac remontowych. 4. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 5. Zabudowane materiały winny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych a także atestów higienicznych jeśli produkt tego wymaga. Każdorazowa zmiana materiałów wymaga zgody inspektora nadzoru. 6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 7. Wykonawca powinien zapewnić kierownika robót posiadającego doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych w branży elektroenergetycznej, zrzeszenie w Izbie Inżynierskiej Budownictwa (aktualna opłata), oraz kierownika robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – doświadczenie zawodowe przynajmniej 3 lata od uzyskania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zrzeszenie w Izbie Inżynierskiej Budownictwa (aktualna opłata). 8. Wykonawca uwzględnia i akceptuje wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami, które musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21), ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2012 poz. 391) i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXX/453/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. ustalającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać testy po zainstalowaniu agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem. 12. Wykonawca wykona instalacje i uruchomienie przedmiotu zamówienia; 13. Wykonawca w dniu oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji technicznej: szczegółową instrukcję w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna), stanowiskową instrukcję BHP (§ 41. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844); 14. Wykonawca zamówienia dostarczy Zamawiającemu: protokół dostawy urzędnika, kartę gwarancyjną (którą sam wystawi jako gwarant), potwierdzone kopie kart gwarancyjnych producenta/ poddostawcy wykonawcy, wykaz teled adresowy przedstawicieli serwisowych, wykaz częstotliwości wymaganych przez producenta przeglądów. 15. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty remontowe (budowlane, wykończeniowe, instalacyjne) na okres min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapewni w ramach wynagrodzenia umownego wymagane przez producenta przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji, prowadzone przez autoryzowany serwis; 16. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z osprzętem na okres min. 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy serwisowej – pogwarancyjnej na warunkach nie gorszych niż wynikające z oferty; 18. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dostępności części zamiennych do agregatu prądotwórczego przez okres co najmniej 10 lat licząc od dnia zakończenia inwestycji. 19. Wykonawca zapewni przystąpienie do naprawy w terminie nie dłuższym niż

24 godziny od chwili otrzymania faksem lub emailem zgłoszenia awarii. 20. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, dla personelu technicznego. Przeprowadzenie szkolenia należy potwierdzić protokołem z podaniem zakresu szkolenia, ilości godzin, datą i podpisem osób uczestniczących w szkoleniu. Zamawiający wymaga aby szkolenie odbyło się przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag w siedzibie Zamawiającego. 21. Wykonawca zapewni wszelkie materiały w tym zestawy startowe niezbędne do uruchomienia sprzętu, jego sprawdzenia i przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego; 22. Wykonawca uwzględni koszty zabezpieczenia innych pomieszczeń niemodernizowanych przed zapyleniem, zanieczyszczeniem itp. 23. Zamawiający informuje, że w związku z realizacją przedmiotowego zadania (prace remontowe pomieszczeń, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego) Wykonawca może dysponować jedynie przestrzenią/powierzchnią pomieszczeń remontowanych. Zamawiający nie dopuszcza aneksowania jakichkolwiek przestrzeni/powierzchni spoza pomieszczeń remontowanych celem powiększenia powierzchni pomieszczenia agregatu prądotwórczego. 24. Zamawiający informuje, że w okresie prowadzonych prac remontowych/montażowych musi być zachowana ciągłość, zabezpieczenia Szpitala w energię elektryczną (tymczasowy agregat prądotwórczy załączany/wyłączany w automacie) na wypadek przerwy w dostawie prądu z zewnątrz. III.3. Szczegółowe uwarunkowania związane z wykonaniem i odbiorem robót: W czasie planowania, wyceny, organizacji, realizacji i przekazania robót budowlanych Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu użytkowania: 1. W części remontowanego obiektu (w innym pomieszczeniu) znajduje się stacja transformatorowo-rozdzielcza obsługująca teren poza Szpitalem będąca własnością firmy zewnętrznej. Stacja transformatorowo-rozdzielcza będzie normalnie użytkowana w czasie realizacji zamówienia; 2. Stary zdemontowany agregat prądotwórczy Wykonawca przekaze Zamawiającemu. O terminie przekazania poinformuje Zamawiającego na 3 dni naprzód. 3. Gruz i inne zdemontowane materiały budowlane (np. papa) Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować. 4. Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkował miejsca prowadzenia prac oraz pozostawił je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania; 5. Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.); 6. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazywania Zamawiającemu dni (w postaci harmonogramu), w których zamierza wykonywać roboty powodujące czasowe wyłączenie zasilania na obiekcie. Zamawiający musi zaakceptować przedstawiony harmonogram. 7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie usługi na koszt własny w drodze bezpłatnej wymiany lub naprawy elementów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym. Zobowiązuje się również do wykonywania bezpłatnych przeglądów, konserwacji i prób agregatu prądotwórczego w ilościach 4 razy do roku (raz na kwartał) oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi. III.4. Inne informacje: 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty i informacje niezbędne do realizacji zamówienia. 2. Dopuszcza się modyfikację treści Opisu przedmiotu zamówienia uszczegółowionego w załączniku nr 3 do SIWZ na zasadach obowiązujących przy modyfikacji SIWZ. III.5. Uwagi: 1. Wymagane parametry techniczne agregatu prądotwórczego stanowiącego przedmiot zamówienia opisane zostały w Załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia; 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 3 do SIWZ – parametry techniczne agregatu prądotwórczego, w zakresie parametrów oferowanego sprzętu. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentów: opisów w

języku polskim lub instrukcji obsługi zawierającej wszystkie informacje umożliwiające weryfikację wymaganych parametrów technicznych opisanych w Załączniku nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga oznaczenia w ww. dokumentach, którego z punktów w tabeli – parametry techniczne agregatu prądotwórczego (stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ), dotyczy poszczególna informacja potwierdzająca jego spełnianie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu ofertowego zawierającego zakres czynności niezbędnych do wykonania, opisanych w pkt. III.1. Opis zadania i zakres czynności niezbędnych do wykonania. III.7. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1. Zaoferują minimalny okres gwarancji 36 miesięcy na roboty remontowe (budowlane, wykończeniowe, instalacyjne) od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapewnią bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy w okresie udzielonej gwarancji, prowadzone przez autoryzowany serwis; Okres gwarancji podlega punktowaniu zgodnie z kryterium oceny ofert opisany w rozdziale XXV SIWZ 2. Zaoferują minimalny okres gwarancji 60 miesięcy na agregat prądotwórczy wraz z osprzętem od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji podlega punktowaniu zgodnie z kryterium oceny ofert opisany w rozdziale XXV SIWZ 3. Zaoferują termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 4. Przedstawia kosztorys ofertowy zawierający zakres czynności niezbędnych do wykonania, opisanych w pkt. III.1. Opis zadania i zakres czynności niezbędnych do wykonania. 5. Przeszkolą pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia 6. Zaakceptują postanowienia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 7. Będą posiadać ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 290 000 zł brutto. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.