

DZP/04 TP/2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawę gazów medycznych oraz gazów o przeznaczeniu medycznym wraz z dzierżawą butli lub butli z zaworami zintegrowanymi dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.” o sygn. DZP/04 TP/2021**

Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Pyt. 1 do pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie medycznego tlenu azotu w butlach 11 litrowych ciśnienie 200 bar, stężenie 800 ppm o zawartości gazu 2,1 m³.

Ad. 1

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie medycznego tlenu azotu w butlach 11 litrowych ciśnienie 200 bar, stężenie 800 ppm o zawartości gazu 2,1 m³, jedynie w przypadku gdy produkt posiada rejestrację jako lek.

Pyt. 2 do pakietu nr 2

Prosimy Zamawiającego o określenie zapotrzebowania dla poszczególnych pojemności butli.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie określić zapotrzebowania dla poszczególnych rodzajów pojemności butli. Zgodnie z zapisami projektu umowy § 1 pkt 5 w brzmieniu „Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia proporcji zamawianego towaru zgodnie ze swoim aktualnym zapotrzebowaniem”.

Pyt. 3 do wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie we wzorze umowy poniższego postanowienia: „Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w

funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające danej Stronie wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. Wykonywanie Umowy zostanie zawieszona na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres.”

Ad. 3

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 4 do wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z umowy zapisów o możliwości składania reklamacji za pośrednictwem faksu.

Ad. 4.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona zmiany zapisów w Załączniku nr 4 do SWZ - Projekt umowy w przedmiotowym zakresie .