



UWAGA!
Blokada elektromagnetyczna nie może dopuścić do:
- równoległej pracy dwóch transformatorów oraz
- równoległej pracy agregatu i transformatora -
pracy agregatu na sieć elektroenergetyczną

OBIEKT:				Szpital Specjalistyczny w Zabrze Spółka z o.o. ul. Marii Curie - Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
TYTUŁ:				PROJEKT WYMIANY AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO awaryjnego zasilania w energię elektryczną ul. Marii Curie - Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
TYTUŁ RYSUNKU:				ROZDZIELNICA RG - STAN ISTNIEJĄCY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Zdzisław Gągorowski	upr. proj. 10483	PODPIS:	BRANŻA I.E.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Zdzisław Gągorowski	upr. proj. 10483	PODPIS:	DATA: 12.2017
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Naimak	upr. proj. SIKOTY/PROJEKTS	PODPIS:	SKALA: —
			PODPIS:	NR RYS. IE-01